

CIRCULAR ACLARATORIA NRO.: 01/22

REF.: LICITACION PRIVADA (OBRA PÚBLICA) NRO.: 23/22 – REMODELACIÓN DE SANITARIOS. -

SRES. PROVEEDORES:

Se debe cotizar un único renglón por la totalidad del trabajo descrito en los pliegos de especificaciones particulares, pliego de especificaciones técnicas y demás documentos de la contratación, el desglose solicitado no modifica el carácter de renglón único y como finalidad conocer la composición económica de la oferta con mayor detalle.

Por la presente y en el marco de la Licitación Privada (Obra Pública) N° 23/22 (EX-2022-03452523- -UBA-DME#SAHDU_FSOC) referente a la remodelación de sanitarios, se aclara que:

- Todas las cañerías y la alimentación a nuevos depósitos deberán ir embutidas
- Las puertas de ingreso a los sanitarios, deberán tener picaporte nuevo y deberán incluir la provisión de cerradura con su respectiva instalación;
- Respecto de los separadores metálicos de inodoro existentes, se deberán reemplazar las partes corroídas con faltante de estructura.
- Con respecto al solado en el sanitario del piso 5º, corresponde realizar una pintura para pisos epoxi, con el trabajo previo necesario para que la totalidad del mismo quede uniforme.
- Las zonas con humedad en el sector de montantes, hay que repararlas y realizar los trabajos de pintura correspondientes.

Sin más saludamos muy atte.-

IVAN DENTI ASTEGGIANO
DIRECTOR DE COMPRAS,
LICITACIONES Y CONTRATACIONES

